

Акционерное общество «Башкоммунводоканал»
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ (РАЦККВ)

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510802
г. Уфа, бульвар Ибрагимова, 82 тел./факс (347)272-52-29/ 272-10-07, e-mail:bkvk-lab@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ
Начальник РАЦККВ
Т.А. Кузьмина

Протокол лабораторных испытаний
количественного химического анализа

№ 8325 от 27.11.2020г.

Наименование заказчика, ИНН	ООО «БЛИЦОР»
Адрес заказчика	г. Уфа, ул. Р. Зорге, 9
Договор	№А343 от 22.10.2020
Место отбора проб	ВОС-2000 с. Миловка, ЖК «Миловский парк» ул. Северный проезд, 1
Объект испытаний	Вода питьевая
Акт отбора, дата и время отбора/доставки	Прилагается, 17.11.2020г. 14 ³⁰ 17.11.2020г. 15 ³⁰
Даты проведения анализа	17.11.2020г. – 27.11.2020г.
Кем отобрана проба	Заказчиком, ООО «БЛИЦОР», директором Шайхисламовым Л.Х.
Дополнения и отклонения	-

Средства измерения:

Весы лабораторные электронные ЛВ-210-А зав.№22225085, свидетельство о поверке №7/235 действительно до 23.01.2021г.
Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ зав.№54ВИ1519, свидетельство о поверке №11/4346 действительно до 09.04.2021г.
Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М5-Д зав.№48625, свидетельство о поверке № 9/7088 действительно до 16.07.2021г.
Весы лабораторные электронные АД2000 зав.№3455, свидетельство о поверке №7/10503 действительно до 12.11.2021г.
Барометр-анероид контрольный М-67 зав.№3589, свидетельство о поверке №9/7087 действительно до 16.07.2022г.
Мультиметр-измеритель параметров сети зав.№40287170604047228, свидетельство о поверке №8/9201 действительно до 13.08.2025г.
Спектрофотометр атомно-абсорбционный АА-6200 зав.№ А30454801066, свидетельство о поверке №11/10451 действительно до 06.08.2021г.

Испытательное оборудование:

Шкаф сушильный лабораторный ПС-80-01 СПУ, зав. №19088, свидетельство об аттестации №9/1567/1 действительно до 21.08.2021г.
Водяная баня LT-2, зав. №160821189, свидетельство об аттестации №9/1/257 действительно до 07.05.2021г.

Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	НД на метод анализа	Норматив (ПДК) по: 1) СанПиН 2.1.4.1074-01 2) ГН 2.1.5.1315-03	Шифр пробы
					12881
					Результат испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Цветность	градус	ГОСТ 31868-2012 п.5 (Метод Б)	20 ⁽¹⁾	<5
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4-213-05	2,6 ⁽¹⁾	<1
3	Привкус	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5	2 ⁽¹⁾	0
4	Запах при 20°C	баллы		2 ⁽¹⁾	0
5	Запах при 60°C	баллы		2 ⁽¹⁾	0
6	Жесткость общая	°Ж	ГОСТ 31954-2012 п.4 (Метод А)	7,0 ⁽¹⁾	6,3±1,2
7	Железо	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	0,3 ⁽²⁾	<0,1
8	Марганец	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	0,1 ⁽¹⁾	0,42±0,11

Ответственный за подготовку протокола
инженер-химик

Чаликиди М.Р.

-Полученные результаты испытаний относятся к предоставленному заказчиком образцу
-Протокол не может быть частично воспроизведен без разрешения РАЦККВ