

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г.Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48

Фактический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48;
эл.почта fguz@02.rosпотребнадзор.ru

Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 025602001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
испытательного лабораторного центра,
заведующий отделом санитарно-
гигиенических исследований

Т.А. Васильева

25.08.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 28860 от 2 сентября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик)*: ООО "Блицор"

2. Юридический адрес*: Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Миловка, ул. Довлатова, д. 3,
кв. 76

3. Наименование образца (пробы)*: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. Место отбора*: Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Миловка, Проба № 1 - РЧВ

5. Условия отбора, доставки *

Дата (время) отбора: 19.08.2021

Ф.И.О., должность: Григорьев И.В., мастер ООО "Блицор"

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.08.2021 12:50

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № Д
- 12 - 1655 от 11.02.2021

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12.21.28860 12

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Атомно-абсорбционный спектрометр "Spectr AA-240FS"	AA0906M066	С-АБ/30-04-2021/61424232 от 30.04.2021	29.04.2022
2	Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ	53ВИ2507	С-АБ/28-01-2021/33068220 от 28.01.2021	27.01.2022

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 19.08.2021 13:20 Регистрационный номер пробы в журнале 28860 дата начала испытаний 19.08.2021 13:20 дата выдачи результата 24.08.2021 16:50					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 - 2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 - 2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний химик-эксперт: Исчурина Д. К.					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 19.08.2021 13:20 Регистрационный номер пробы в журнале 28860 дата начала испытаний 19.08.2021 13:20 дата выдачи результата 24.08.2021 16:50					
1	Жесткость общая	° Ж	11,4±1,7	не более 7	ГОСТ 31954-2012
2	Марганец	мг/дмЗ	0,86±0,15	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
3	Железо	мг/дмЗ	0,94±0,22	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
4	Цветность	градус цветн.(Сг-Со)	11,5±2,3	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	мг/дмЗ	0,70±0,14	не более 1,5	ГОСТ Р 57164 - 2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний химик-эксперт: Исчурина Д. К.					

* - заполняется по сведениям заказчика

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Гирфатуллина Э. Р., врач по общей гигиене